

성능위주설계 심의내용 변경 업무처리 지침(21.11.2.)

중요사항에서 경미한 사항으로 이동

-소방펌프 및 제연팬 용량, 배관, 관경, 덕트 직경, 발전기 용량 등을 변경하는 경우

성능위주설계 평가 운영 표준가이드라인 10월1일 이후 변경 사항

4-6 기타사항

가. 전기자동차 주차구역 내용 (기존 4-2 버 전기자동차 주차구역) 내용으로 이동 및 내용 추가
추가내용 : 주차장인근 질식소화포(차량용)비치 권고 , 식별이 용이한 위치, 보관함 별도 설치,
사용설명서 표지판 부착

나 물류창고 및 창고형 판매시설 (기존 4-2 차 물류창고 및 창고형 판매시설) 내용 이동 (내용변경 없음)

차 소방시설의 내진설계~ (기존 4-2 허 소방시설 내용 ~) 내용 이동 (내용변경 없음)